

**TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0279****MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**SAKORD: ELDSTAD  
BraskaminerBBR 5:42  
BSAB: PHB**VEDELAD BRASKAMIN  
OPAL / ACHAT / KOKON / RUBIN / ARGON****Innehavare**Caminos Kaminöfen Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG,  
Postfach 1514, DE-32558 Löhne, Deutschland.  
Tel. +49-5732-9940, Fax +49-5732-994 450**Produkt**Vedeldad braskamin av gjutjärn, med ett yttre hölje av lackerad stålplåt och med  
brännjärn av gjutjärn i eldstaden. Förbränningskammarens delar är utbytbara.  
Alternativ beklädnad med keramiskt material alt. Specialstål kan erhållas**Avsedd användning**Eldstad för uppvärmning och trivseledning för anslutning till rökkanal  
dimensionerad för rökgastemperatur max. 350°C**Godkännande**

Produkten godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Typgodkännande och tillverkningskontroll	1:4
Skydd mot uppkomst av brand. Allmänt	5:41
Eldstad	5:42
Förbränningsgaser (Miljögodkännande)	6:73

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§  
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):  
2. Säkerhet i händelse av brand.  
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.**Giltighetstid**

Beslutsdatum 2006 02 24. Dnr 013/06. Typgodkännandet gäller t o m 2011 02 23.

Detta typgodkännandebevis ersätter bevis med samma nummer daterat 2002 09 20. Dnr 813/02.

Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till SWEDCERT om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkring enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2006 02 21
Bilaga 2	Produktmärkning	2002 09 18
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2001 06 14
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2002 09 18



*Bertil Wolgast*  
Bertil Wolgast  
VD

*Janis Olsson*  
Janis Olsson  
Tekniskt Ansvarig

**SWEDCERT**

# BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0554

## MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: ELDSTAD  
Braskaminer

BBR 5:42  
BSAB: PHB

### Vedeldad braskamin Thor, Kalmar, Odin, Neptun, Orion, Vega och Pluto

#### Innehavare

Caminos Kaminöfen Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG,  
Postfach 1514, DE-32558 Löhne, Deutschland.  
Tel. +49-5732-9940, Fax +49-5732-994 450

#### Produkt

Vedeldad braskamin av gjutjärn, med ett yttre hölje av lackerad stålplåt och med brännjärn av gjutjärn i eldstaden. Förbränningskammarens delar är utbytbara. Alternativt beklädnad med keramiskt material alt. Specialstål kan erhållas

#### Avsedd användning

Eldstad för uppvärmning och trivseledning för anslutning till rökkanal dimensionerad för rökstemperatur max. 350°C

#### Godkännande

Produkten godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Skydd mot uppkomst av brand. Allmänt	5:41
Eldstad	5:42
Förbränningsgaser (Miljögodkännande)	6:74

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§  
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):  
2. Säkerhet i händelse av brand.  
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.

#### Giltighetstid

Beslutsdatum 2009-07-27. Dnr 334/09. Byggproduktcertifikatet gäller t o m 2014-07-26.

Detta byggproduktcertifikat ersätter tidigare typgodkännande med samma nr dat 2005-01-17. Dnr 465/04.  
Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till SWEDCERT om utförd tillverkningskontroll.  
Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkringen enligt BFS 2000:27, TYP 2 samt bevis, bilagor 1, 2 och monteringsanvisning.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2009-07-15
Bilaga 2	Produktmärkning	2009-07-15
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2009-07-15
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2009-07-15



Bertil Wolgast  
VD

Ulf Pålck  
Tekniskt ansvarig

# SWEDCERT

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0683

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: ELDSTAD  
Braskaminer

BBR 5:42  
BSAB: PHB

## VEDELDAD BRASKAMIN FUN

### Innehavare

Caminos Kaminöfen Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG,  
Postfach 1514, DE-32558 Löhne, Deutschland.  
Tel. +49-5732-9940, Fax +49-5732-994 450

### Produkt

Vedeldad braskamin av gjutjärn, med ett yttre hölje av lackerad stålplåt och med brännjärn av gjutjärn i eldstaden. Förbränningskammarens delar är utbytbara. Alternativt beklädnad med keramiskt material alt. Specialstål kan erhållas

### Avsedd användning

Eldstad för uppvärmning och trivseldning för anslutning till rökkanal dimensionerad för rögkastemperatur max. 350°C

### Godkännande

Produkten godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Typgodkännande och tillverkningskontroll	1:4
Skydd mot uppkomst av brand. Allmänt	5:41
Eldstad	5:42
Förbränningsgaser (Miljögodkännande)	6:73

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§  
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):  
2. Säkerhet i händelse av brand.  
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.


### Giltighetstid


Beslutsdatum 2005 09 26. Dnr 232/05. Typgodkännandet gäller t o m 2010 09 25.

Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till SWEDCERT om utförd tillverkningskontroll.  
Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2 samt bevis, bilagor 1, 2 och monteringsanvisning.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2005 09 23
Bilaga 2	Produktmärkning	2005 09 23
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2005 09 23
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2005 09 23

  
Bertil Wolgast  
VD

  
Hans Olsson  
Tekniskt ansvarig



# SWEDCERT

