

**BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0683****MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**SAKORD: ELDSTAD  
BraskaminerBBR 5:42  
BSAB: PHB**VEDELDAD BRASKAMIN FUN****Innehavare**Caminos Kaminöfen Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG,  
Postfach 1514, DE-32558 Löhne, Deutschland.  
Tel. +49-5732-9940, Fax +49-5732-994 450**Produkt**Vedelad braskamin av gjutjärn, med ett yttre hölje av lackerad stålplåt och med  
brännjärn av gjutjärn i eldstaden. Förbränningskammarens delar är utbytbara.  
Alternativ beklädnad med keramiskt material alt. Specialstål kan erhållas**Avsedd användning**Eldstad för uppvärmning och trivseleddning för anslutning till rökkanal  
dimensionerad för rökgastemperatur max. 350°C**Godkännande**

Produkten godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler 2008 (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4, b) CE-märkt
Skydd mot uppkomst av brand. Allmänt	5:41
Eldstad	5:42
Förbränningsgaser, <i>Kaminer och dyligt</i>	6:74, 6:7411

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

2. Säkerhet i händelse av brand.
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.

**Giltighetstid**

Beslutsdatum 2010-08-27. Dnr 315/10. Byggproduktcertifikatet gäller t o m 2015-08-26.

Detta byggproduktcertifikat ersätter tidigare med samma nr och dnr 232/05 dat 2005-09-26.

Byggproduktcertifikatet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till SWEDCERT om utförd  
tillverkningskontroll.


Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2010-08-25
Bilaga 2	Produktmärkning	2010-08-25
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2010-08-25
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2010-08-25




Bertil Wolgast  
VD



Ulf Falck  
Tekniskt ansvarig

**SWEDCERT**