

**BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0279****MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**SAKORD: ELDSTAD  
BraskaminerBBR 5:4  
BSAB: r4**VEDELDAD BRASKAMIN  
OPAL / ACHAT / KOKON / RUBIN / ARGON****Innehavare**Caminos Kaminöfen Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG,  
Postfach 1514, DE-32558 Löhne, Deutschland.  
Tel. +49-5732-9940, Fax +49-5732-994 450**Produkt**

Vedeldad braskamin av gjutjärn, med ett yttre hölje av lackerad stålplåt och med brännjärn av gjutjärn i eldstaden. Förbränningskammarens delar är utbytbara. Alternativ beklädnad med keramiskt material eller alternativ specialstål kan erhållas.

Kaminen uppfyller kraven i enlighet med SS-EN 13240:2005.

**Avsedd användning**

Eldstad för uppvärmning och trivseledning för anslutning till rökkanal dimensionerad för rökgastemperatur max. 350°C.

Avstånd till närmast brännbara byggnadsdel: Bakre vägg 10 cm, sidovägg 10 cm.

**Godkännande**

Produkten godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4 b) CE-märkt
Skydd mot uppkomst av brand. Allmänt	5:41
Skydd mot uppkomst av brand. Eldstad	5:42
Förbränningsgaser (Miljökrav) Kaminer och dyligt	6:7411

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

2. Säkerhet i händelse av brand.
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.

**Giltighetstid**

Beslutsdatum 2011 02 23, Dnr 511/10. Byggproduktcertifikatet gäller t o m 2016 02 23.



Detta certifikat ersätter tidigare TG-bevis med samma nummer daterat 2006 02 24, Dnr. 013/06.

Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till SWEDCERT om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt SS-EN 13240:2005.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2011 02 23
Bilaga 2	Produktmärkning	2011 02 23
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2011 02 23
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2011 02 23


Bertil Wolgast  
VD

Rozalia Gyarmati  
Tekniskt ansvarig**SWEDCERT**